

## Anlage 1 zur Drucksache 2020/050

Maßnahmen der Priorität A + B; Umsetzung in den Jahren 2020 bis 2022

| Bereich   | Beschreibung der Maßnahmen  | Prio | Begründung für Umsetzungszeitraum  | Umsetzungszeitraum | Ca. Kosten |
|---|---|------|------------------------------------|--------------------|------------|
| Altbau<br>2. bis 6. Obergeschoss                      | Anbau einer Fluchttreppe im rückwärtigen Bereich<br><br>Planungsrate                      | A    | Maßnahme Personenschutz            | 2020               | 50.000,-€  |
| Altbau<br>6. Obergeschoss Besprechungsraum            | Beschränkung des Aufenthalts auf 15 Personen → Schaffung von Arbeitsplätzen               | A    | Organisatorische Lösung            |                    |            |
| Altbau<br>1. Obergeschoss Sitzungssaal                | Einbau einer 2. Fluchtmöglichkeit   | A    | Maßnahme Personenschutz            | 2020               | 75.000 €   |
| Gesamtes Gebäude                                      | Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage  | A    | Kompensationsmaßnahme              | 2020               | 125.000,-€ |
| Altbau<br>2. bis 6. Obergeschoss                      | Anbau einer Fluchttreppe im rückwärtigen Bereich  | A    | Maßnahme Personenschutz            | 2021               | 200.000,-€ |
| Altbau<br>1. bis 5. Obergeschoss                      | Abtrennung des Treppentraums von den Fluren   | B    | Abtrennen von Brandabschnitten     | 2021               | 500.000,-€ |
| Altbau<br>Büros im 2. OG Bereich Sitzungssaal         | Anleiterbarkeit gewährleisten (Austausch der Fenster)                                     | B    | Sicherstellung 2. Rettungsweg      | 2021               | 50.000 €   |
| Pagodenbau<br>1. und 2 Obergeschoss                   | Schließen der Lichthöfe   | B    | Abtrennen von Brandabschnitten     | 2022               | 200.000,-€ |
| Pagodenbau<br>1. und 2 Obergeschoss                   | Abtrennung offener Bereich Übergang 1. und 2 OG Pagode                                    | B    | Abtrennen von Brandabschnitten     | 2022               | 300.000,-€ |
| Pagodenbau<br>Erdgeschoss Treppenhaus Bereich Kantine | Direkter Fluchtweg ins Freie evtl. durch dynamische Fluchtwegkennzeichnung im Treppenhaus | B    | Entscheidung Baurechtsamt abwarten | 2022               | 20.000,-€  |

**Gesamtsumme aller Maßnahmen Priorität A + B**
**1.520.000,-€**